


	Erősáramú közös kábelnyomvonal		Egysarkú kapcsoló süllyesztve szerelve
	Erősáramú vezeték, kábelnyomvonal		Kétsarkú kapcsoló süllyesztve szerelve
	Földelő, EPH vezeték		Nyomógomb
	LED lámpatest mennyezetre szerelve pl. PHILIPS SM134V LED37S/840 PSU W20L120 NOC tip., vagy ezzel egyenértékű		3 sarkú tolozott kapcsoló
	LED lámpatest mennyezetre szerelve pl. PHILIPS SM134V LED37S/840 PSU W20L120 NOC tip., vagy ezzel egyenértékű, akkus vészvilágító modullal szerelt		Dugaszolóaljzat 230V, 16A 2s+f süllyesztve szerelve
	Mennyezeti lámpa PHILIPS CoreLine WL121V LED5S/840 PSR WH		Mozgássérült vészjelző hívó-nyomó/húzókapcsoló 2m zsinórral, pl. Schrack ELSO Fashion
	Mennyezeti biztonsági világításra PHILIPS CoreLine WL120V LED16S/840 PSR EL3 WH akkus vészvilágító modullal szerelt		Mozgássérült vészjelző fény-hang pl. Schrack
	Lámpatest falra, mennyezetre PHILIPS CoreLine WL120V LED16S/840 PSR WH		Telefon-számgép csatlakozó 2db RJ45
	LED lámpatest falra tükör fölé szerelve opálburával pl. Simotrade SVB LED 14NW-114		Tervezett elosztó berendezés
	kijáratjelző lámpatest LED 11W saját akkuval 1h áthidalással készenléti üzemből pl. Beghelli le nyíl piktogram		Villamos motor
TFK1 	Tűzvédelmi főkapcsoló távvezérlés		Földelés
TFK2 	Tűzvédelemben résztvevő fogyasztói főkapcsoló távvezérlés		Mozgásérzékelő
NFK 	Nappali üzemi főkapcsoló távvezérlés		Thermosztát

Tervező: OHM-PLAN BT. 9022 Győr, Rákóczi F. u. 30. tel: +36 30 216 8092; email: sleinergy@gmail.com		
Munka: SPORTÖLTÖZŐ ÉS EDZŐTEREM-ÉPÜLETVILLAMOS KIVITELEZÉSI TERV 9113 KORONCÓ, HRSZ.: 456		
Megrendelő: KORONCÓ KÖZSÉGI SPORT- ÉS SZABADIÓSPORT EGYESÜLET 9113 KORONCÓ, SZENT LÁSZLÓ U. 62.		Törzsszám:
		Tervfajta: KIVITELI
Tervrajz: JELMAGYRÁZAT	Egyeztetők: NÉMETH GÉZA KOVÁCS TIBOR	Lépték: M 1:50
		Kelt: 2018. 05. 03.
Vezető tervező: Sleiner György MMK.: VT-08-0150		Rajzszám: Ge-3
Ez a terv a OHM-PLAN BT. szellemi tulajdona, melynek védelmét a Szerzői Jogi Törvény biztosítja.		